



Ured Prizemlje

Sažetak, Ured Prizemlje

Pregled rezultata, Područje vrednovanja 1



Općenito

Upotrijebljeni računski algoritam
 Visina svjetiljke
 Faktor održavanja

Svjetiljke s dir./indirektnom raspodjelom
 2.75 m
 0.80

Ukupni svjetlosni tok svih žarulja
 Ukupna snaga
 Ukupna snaga po površini (13.75 m²)

7700 lm
 88.5 W
 6.44 W/m² (1.89 W/m²/100lx)

Područje vrednovanja 1

Referentna površina 1.1

Horizontalno
 Eavg 341 lx
 Emin 150 lx
 Emin/Eav (Uo) 0.44
 Emin/Emaks (Ud) 0.33
 Pozicija 0.75 m

Tip Kom. Proizvod

Philips Lighting

11 1

Tipska oznaka :
 Naziv svjetiljke : SM120V W20L120 1xLED37S/830 PSU
 Žarulje : 1 x LED37S/830/- / 3700 lm


20 2

Tipska oznaka :
 Naziv svjetiljke : DN125B D234 1xLED20S/830
 Žarulje : 1 x LED20S/830/- / 2000 lm

Ured Prizemlje

Rezultati izračuna, Ured Prizemlje

Tablica, Referentna površina 1.1 (E)



Visina referentne površine	: 0.75 m
Srednja rasvjetljenost	Esr : 341 lx
Minimalna rasvjetljenost	Emin : 150 lx
Maksimalna rasvjetljenost	Emax : 450 lx
Jednolikost Uo	Emin/Esr : 1 : 2.27 (0.44)
Jednolikost Ud	Emin/Emax : 1 : 3.00 (0.33)
