TD:	42/15-IZV	NADOGRADNJA I DOGRADNJA STUDENTSKOG DOMA BRUNO BUŠIĆ, Split	arhitektonski biro antekuzmanić d.o.o. Split Trg M. Pavlinovića 1, Split T: 021 332 533 F: 021 332 532 E: ab.ak@inet.hr www.antekuzmanic-arhitekt.hr
M 1:50		PROTUPOŽARNE SHEME	

1.10 Zidarski otvor 160/278 cm, (1. 2. i 4. kat) EI-30-C, pl

1.10* Zidarski otvor 180/278 cm, (1. 2. i 4. kat) EI-30-C, pl

1.10** Zidarski otvor 160/260 cm, (3. kat) EI-30-C, pl

pogled



presjek



presjek - 3. kat



tlocrt



1.10a Zidarski otvor 180/342 cm, (prizemlje, zapad) EI-30-C, pl

1.10b Zidarski otvor 180/278 cm, (prizemlje, istok) EI-30-C, pl

presjek - prizemlje, zapad

pogled



tlocrt prizemlja



Izrada, isporuka i ugradnja vanjske protupožarne ostakljene stijene, sa jednokrilnim vratima i fiksnim bočnim staklenim dijelom, te punom Al maskom u gornjem dijelu, požarne otpornosti 30 min. Vrata sa ugrađenom panik letvom i uređajem za samozatvaranje (EI-30-C). Okviri su od aluminijskih profila sa prekidom toplinskog mosta, završne obrade bojano sistemom cromatizacije (plastifikacija) u boji "punto grigo". Za zatvaranje termoizolacije bočno izvesti Al profil - masku. Ostakljenje izolirajućim float IZO staklom, s jednim unutarnjim staklom niske emisije (Low-E obloge) i vanjskim protupožarnim staklom - požarne otpornosti 30 min, sa koeficijentom prolaza topline cijelog otvora uključivo okvir najviše U=1.6 w/m²K. Unutarnje staklo je lamistal (3+3 mm) sa folijom protiv raspršivanja. Suha ugradnja sa poliuretanskom pjenom i ankerima sa obaveznim zaptivanjem obodnih spojeva sa trajnoelastičnim kitom i pokrivanje završnim pokrovnim profilom. Jediničnom cijenom obuhvatiti izradu radioničkog nacrta, sav spojni, pričvrsni i zaptivni materijal kao i potreban propisani okov. Sve izvesti u skladu sa šemama iz izvedbenog projekta, te dogovorima i odobrenjima glavnog projektanta. Mjere obavezno provjeriti na objektu. Obračun po komadu kompletno ugrađenog prozora dovedenog do pune funkcionalnosti. Maksimalni koeficijent prolaza topline za sva ostakljenja U=1.1W/m2K.

SHEMA 1.10 dim.zid.otvora 160 x 278 cm	kom. 3
SHEMA 1.10* dim.zid.otvora 170 x 278 cm	kom. 3
SHEMA 1.10** dim. zid. otvora 160 x 260 cm	kom. 2
SHEMA 1.10a dim. zid. otvora 180 x 342 cm	kom. 1
SHEMA 1.10b dim. zid. otvora 180 x 278 cm	kom. 1

N A P O M E N A:

IZVOĐAČ JE DUŽAN PRIJE IZVEDBE NAPRAVITI RADIONIČKE NACRTE I ZAJEDNO SA SVIM DETALJIMA ISHODITI OVJERU ISTIH OD PROJEKTANTA, A SVE MJERE JE DUŽAN KONTROLIRATI NA LICU MJESTA!