


M 1:50	PROTUPOŽARNE SHEME
--------	--------------------



Jednokrilna protupožarna vrata u prizemlju

Izrada, isporuka i ugradnja jednokrilnih unutarnjih protupožarnih vrata u prizemlju, požarne otpornosti 90 minuta, sa ugrađenom panik letvom i uređajem za samozatvaranje (EI-90-C). Okviri su od Al profila završne obrade bojano sistemom cromatizacije (plastifikacija) u boji "punto grigo". Ostakljenje lameliranim protupožarnim staklom. Suha ugradnja sa poliuretanskom pjenom i ankerima sa obaveznim zaptivanjem obodnih spojeva sa trajnoelastičnim kitom i pokrivanje završnim pokrovnim profilom. Jediničnom cijenom obuhvatiti izradu radioničkog nacрта, sav spojni i pričvrсни materijal kao i potreban propisani okov prema DIN 18250 i 18263. Vrata obavezno sa certifikatom izdanim od ovlaštene ustanove iz RH. Sve izvesti u skladu sa šemama iz izvedbenog projekta, te dogovorima i odobrenjima glavnog projektanta. Mjere obavezno provjeriti na objektu. Obračun po kom kompletno ugrađenih vrata dovadenih do pune funkcionalnosti.

SHEMA 1.13 dim.zid.otvora 110 x 210 cm

kom.1

N A P O M E N A:

IZVOĐAČ JE DUŽAN PRIJE IZVEDBE NAPRAVITI RADIONIČKE NACRTE I ZAJEDNO SA SVIM DETALJIMA ISHODITI OVJERU ISTIH OD PROJEKTANTA, A SVE MJERE JE DUŽAN KONTROLIRATI NA LICU MJESTA!