






<div>TD:42/15-IZV</div> <div>NADOGRADNJA I DOGRADNJA</div> <div>STUDENTSKOG DOMA BRUNO BUŠIĆ, Split</div>		<div>arhitektonskibirooantekuzMANIĆ</div> <div>Trg M. Pavlinovića 1, Split</div> <div>T: 021 332 533 F: 021 332 532</div> <div>E: ab.ak@inet.hr www.antekuzmanic-arhitekt.hr</div> <div>d.o.o. Split</div>	
<div>M 1:50</div>		<div>PROTUPOŽARNE SHEME</div>	
<div><div>1.18</div><div>Zidarski otvor 251,3/232 cm, EI2-30-C-Sm, pl</div></div> <div><div>pogled</div></div> <div></div>		<div><div>presjek - 1. i 2. kat</div></div>	
<div><div>1.18*</div><div>Zidarski otvor 251,3/214 cm, EI2-30-C-Sm, pl</div></div> <div><div>presjek - 3. kat</div></div>		<div><div>1.18**</div><div>Zidarski otvor 265/234 cm, EI2-30-C-Sm, pl</div></div> <div><div>presjek - 4. kat</div></div>	

Protupožarna stijena sa dvokrilnim vratima na stubištu

Izrada, isporuka i ugradnja dvokrilnih unutarnjih protupožarnih vrata na stubištu, sa fiksnim bočnim dijelom, požarne otpornosti 30 minuta, u protudimnoj izvedbi, sa ugrađenom panik letvom i uređajem za samozatvaranje (EI2-30-C-Sm). Okviri su od Al profila završne obrade bojano sistemom cromatizacije (plastifikacija) u boji "punto grigo". Ostakljenje lameliranim protupožarnim staklom. Suha ugradnja sa poliuretanskom pjenom i ankerima sa obaveznom zaptivanjem obodnih spojeva sa trajnoelastičnim kitom i pokrivanje završnim pokrovnim profilom. Jediničnom cijenom obuhvatiti izradu radioničkog nacrt, sav spojni i pričvrzni materijal kao i potreban propisani okov prema DIN 18250 i 18263. Vrata obavezno sa certifikatom izdanim od ovlaštene ustanove iz RH. Sve izvesti u skladu sa šemama iz izvedbenog projekta, te dogovorima i odobrenjima glavnog projektanta. Mjere obavezno provjeriti na objektu. Obračun po kom kompletno ugrađenih vrata dovadenih do pune funkcionalnosti.

HEMA 1.18 dim.zid.otvora 190+61,3 x 232 cm (1. i 2. kat)

kom.2

HEMA 1.18\* dim.zid.otvora 190+61,3 x 214 cm (3. kat)

kom.1

HEMA 1.18\*\* dim.zid.otvora 190+75 x 234 cm (4. kat)

kom.1

NAPOMENA:

IZVOĐAČ JE DUŽAN PRIJE IZVEDBE NAPRAVITI RADIONIČKE NACRTE I ZAJEDNO SA SVIM DETALJIMA ISHODITI OVJERU ISTIH OD PROJEKTANTA, A SVE MJERE JE DUŽAN KONTROLIRATI NA LICU MJESTA!

list: 139