


M 1:50	PROTUPOŽARNE SHEME
--------	---------------------------



Dvokrilna protupožarna vrata na hodniku u podrumu

Izrada, isporuka i ugradnja protupožarnih, unutarnjih ostakljenih, dvokrilnih, zaokretnih vrata požarne otpornosti 90 minuta sa uređajem za samozatvaranje (EI-90-C). Okviri su od Al profila završne obrade bojano sistemom cromatizacije (plastifikacija) u boji "punto grigo". Vrata su ostakljena u segmentima širine cca 14 cm lameliranim protupožarnim staklom. Suha ugradnja sa poliuretanskom pjenom i ankerima sa obaveznim zaptivanjem obodnih spojeva sa trajnoelastičnim kitom i pokrivanje završnim pokrovnim profilom. Završna obrada elektrostatskim bojanjem (plastifikacija). Jediničnom cijenom obuhvatiti izradu radioničkog nacrt, sav spojni i pričvrtni materijal kao i potreban propisani okov prema DIN 18250 i 18263. Vrata obavezno sa certifikatom izdanim od ovlaštene ustanove iz RH. Sve izvesti u skladu sa šemama iz izvedbenog projekta, te dogovorima i odobrenjima glavnog projektanta. Mjere obavezno provjeriti na objektu. Obračun po kom kompletno ugrađenih vrata dovadenih do pune funkcionalnosti.

SHEMA 1.2 dim. zidarskog otvora: 180x244 cm

kom. 1

NAPOMENA:

IZVOĐAČ JE DUŽAN PRIJE IZVEDBE NAPRAVITI RADIONIČKE NACRTE I ZAJEDNO SA SVIM DETALJIMA ISHODITI OVJERU ISTIH OD PROJEKTANTA, A SVE MJERE JE DUŽAN KONTROLIRATI NA LICU MJESTA!