




M 1:50	PROTUPOŽARNE SHEME
--------	--------------------



Zidarski otvor 100/244 cm EI-30-C

pogled

presjek



Jednokrilna protupožarna vrata na hodniku u podrumu

Izrada, isporuka i ugradnja protupožarnih, unutarnjih ostakljenih, jednokrilih, zaokretnih vrata požarne otpornosti 30 minuta sa uređajem za samozatvaranje (EI-30-C). Okviri su od Al profila završne obrade bojano sistemom cromatizacije (plastifikacija) u boji "punto grigo". Vrata su ostakljena u segmentima širine cca 14 cm lameliranim protupožarnim staklom. Suha ugradnja sa poliuretanskom pjenom i ankerima sa obaveznom zaptivanjem obodnih spojeva sa trajnoelastičnim kitom i pokrivanje završnim pokrovnim profilom. Jediničnom cijenom obuhvatiti izradu radioničkog nacrt, sav spojni i pričvrtni materijal kao i potreban propisani okov prema DIN 18250 i 18263. Vrata obavezno sa certifikatom izdanim od ovlaštene ustanove iz RH. Sve izvesti u skladu sa šemama iz izvedbenog projekta, te dogovorima i odobrenjima glavnog projektanta. Mjere obavezno provjeriti na objektu. Obračun po kom kompletno ugrađenih vrata dovedenih do pune funkcionalnosti.

HEMA 1.3 dim. zidarskog otvora: 100x244 cm

kom. 4

N A P O M E N A:

IZVOĐAČ JE DUŽAN PRIJE IZVEDBE NAPRAVITI RADIONIČKE NACRTE I ZAJEDNO SA SVIM DETALJIMA ISHODITI OVJERU ISTIH OD PROJEKTANTA, A SVE MJERE JE DUŽAN KONTROLIRATI NA LICU MJESTA!