


M 1:50	PROTUPOŽARNE SHEME
--------	--------------------



#### Dvokrilna protupožarna vrata na stubištu u podrumu

Izrada, isporuka i ugradnja protupožarnih, unutarnjih ostakljenih, dvokrilnih, zaokretnih vrata, sa bočnim staklenim fiksnim dijelom, požarne otpornosti 30 minuta u protudimnoj izvedbi. Vrata opremiti sa panik letvom i uređajem za samozatvaranje (EI2-30-C-Sm). Okviri su od Al profila završne obrade bojano sistemom cromatizacije (plastifikacija) u boji "punto grigo". Vrata su ostakljena u segmentima širine cca 14 cm lameliranim protupožarnim staklom. Protupožarno fiksno staklo izvesti samo sa gornjim Al profilom. Suha ugradnja sa poliuretanskom pjenom i ankerima sa obaveznom zaptivanjem obodnih spojeva sa trajnoelastičnim kitom i pokrivanje završnim pokrovnim profilom. Jediničnom cijenom obuhvatiti izradu radioničkog nacрта, sav spojni i pričvrсни materijal kao i potreban propisani okov prema DIN 18250 i 18263. Vrata obavezno sa certifikatom izdanim od ovlaštene ustanove iz RH. Sve izvesti u skladu sa šemama iz izvedbenog projekta, te dogovorima i odobrenjima glavnog projektanta. Mjere obavezno provjeriti na objektu. Obračun po kom kompletno ugrađenih vrata dovadenih do pune funkcionalnosti.

SHEMA 1.5 dim. zidarskog otvora: 187+64,3x204 cm

kom. 1

#### NAPOMENA:

IZVOĐAČ JE DUŽAN PRIJE IZVEDBE NAPRAVITI RADIONIČKE NACRTE I ZAJEDNO SA SVIM DETALJIMA ISHODITI OVJERU ISTIH OD PROJEKTANTA, A SVE MJERE JE DUŽAN KONTROLIRATI NA LICU MJESTA!